



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C- RU.ПБ34.В.00568/21

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Узор». ОГРН: 1024702083878, ИНН 4719002999. Адрес места нахождения: 188382, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 188382, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская, д. 2. Телефон: +7 (81371)-49-305. Факс: +7 (81371)-49-188. Адрес электронной почты: uzor-v@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Узор». Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 188382, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская, д. 2. Телефон: +7 (81371)-49-305. Факс: +7 (81371)-49-188. Адрес электронной почты: uzor-v@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Ткань мебельная состоящая из 100% полиэфирных нитей, поверхностной плотностью от 80 до 600 г/м², обработанная перманентным антипиреном для полиэфирных волокон BIAFLAME PER 10, с расходом состава от 40 до 300 г/м², изготовленная по ТУ 83 0000-001-05137420-10, с изменениями №№ 1-5, для применения в подвижном (пассажи́рском) составе жд транспорта, имеют следующие показатели пожарной опасности: см. Приложение № 0000004. Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОКО34) 13.20.31.122 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** 5512199000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ст. 13, ст. 135, а также п. 4.2.2 и таблицы 1 ГОСТ Р 55183-2012 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № С-3/05-2021 и № С-4/05-2021 от 31.05.2021г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 195/ОС-20 от 29.09.2020 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1) Обозначения и наименования национальных стандартов Российской Федерации – см. Приложение № 0000004.
2) Показатели пожарной опасности - см. Приложение № 0000004.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.06.2021 г. по 01.06.2026 г.

Руководитель (Заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.П.



(подпись)

Сорокин Виктор Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

(подпись)

Топчий Александр Николаевич
фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

БЛАНК 0000004

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
 (обязательная сертификация)
№ RU C - RU.ПБ34.В.00568/21

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 50810-95	«Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация».	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые.
ГОСТ 12.1.044-89*	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью, (п. 2.14).
ГОСТ 12.1.044-89*	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Показатель токсичности – Т2, умеренноопасные, (п. 2.16).
ГОСТ 12.1.044-89*	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа горючести (ОТМ) - трудногорючие, (п. 2.1).
ГОСТ 12.1.044-89*	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Индекс распространения пламени (ИРП, менее 20) - медленно распространяющие пламя по поверхности, (п. 2.15).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



Эксперт (эксперты)

М.П.


 (подпись)

Сорокин Виктор Николаевич
 фамилия, имя, отчество
 (последнее – при наличии)


 (подпись)

Топчий Александр Николаевич
 фамилия, имя, отчество
 (последнее – при наличии)

БЛАНК 0000004